

MSZ-EF18VE
MSZ-EF22VE
MSZ-EF25VE

klimatyzator ścienny
MSZ-EF18VE
Wydajność chłodnicza : 1,8 kW
Wydajność grzewcza : 3,3 kW
Pobór mocy chł. : 0,027 kW
Pobór mocy grz. : 0,027 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 21 dB(A)
Masa : 11,5 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) :299/895/195mm

klimatyzator ścienny
MSZ-EF22VE
Wydajność chłodnicza : 2,2 kW
Wydajność grzewcza : 3,3 kW
Pobór mocy chł. : 0,027 kW
Pobór mocy grz. : 0,027 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 21 dB(A)
Masa : 11,5 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) :299/895/195mm

klimatyzator ścienny
MSZ-EF25VE
Wydajność chłodnicza : 2,5 kW
Wydajność grzewcza : 3,2 kW
Pobór mocy chł. : 0,027 kW
Pobór mocy grz. : 0,027 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 21 dB(A)
Masa : 11,5 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.) :299/895/195mm

PAC-AK52BC

rozdzielacz PAC-AK52BC
wymiary: 198x450x280
waga: 9,3kg

LEGENDA:
- przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)
- przewód instalacji skroplin

1. Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych chłodniczych w izolacji zgodnie z opisem na poszczególnych działkach.
2. Instalację skroplin wykonać z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzić ze spadkiem 0,5% i włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
3. Na poziomie I piętra każdą jednostkę wewnętrzną zaopatrzyć w pompkę skroplin Zet Flow ZF-1 lub równoważną.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PROPER ® Sp. z o.o.
Rok założenia 1989
20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 8
tel. 81 474 83 54, 81 748 27 47
fax 81 747 53 79
info@proper.com.pl
www.proper.com.pl

Inwestor:	Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz			
Obiekt/adres:	"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., ul. Gdańska 50, 85-006 Bydgoszcz			Data: 12.2013
Tytuł opracowania:	Projekt klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy			Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tytuł rysunku:	**Rzut I piętra**			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża:
Projektował:	mgr inż. J. Targoński	8/Lb/96		SANITARNA
Opracował:	mgr inż. K. Spalitabaka			
	mgr inż. M. Jakubowski			Skala: 1:100
	mgr inż. D. Antosiewicz			
	mgr inż. G. Tatara			Nr rysunku: 3
Sprawdził:	mgr inż. R. Malik	497/Lb/2001		